



Lorsque le départ chaud du poêle est à 40° (ajustable), son circulateur tourne et la vanne motorisée s'ouvre sur le réseau du poêle et ferme le réseau de la chaudière gaz.

Lorsque le départ chaud du poêle est en dessous de 40 ° (ajustable) la vanne motorisée ferme le réseau du poêle et ouvre celui de la chaudière gaz. Le thermostat d'ambiance de la chaudière gaz lance la chaudière lorsque la température du salon descend en dessous de 18 ° (ajustable)